

沖縄県立八重山病院看護師住宅修繕の
一般競争入札に係る質問の回答

No.	質問事項	回答
1	仕様書についてNo.3「屋上 下地調整補修工事」が1式となっておりますが数量はNo.1とNo.2の数量と同じではないでしょうか。	仕様書No.3については、No.1・2と同数量となります。
2	仕様書には北面が含まれていないが、図面には赤枠で図示しています。北面も工事範囲として含まれておりますでしょうか。	「看護師住宅 立面図」のYEからYAまでの東面全ての外壁となります。立面図の一部修正を再掲いたしますのでご確認ください。
3	東面の円形の化粧目地について図面では範囲外の箇所がありますが、現場確認を行った際には全範囲に爆裂が見られますが赤枠内のみの施工で宜しいでしょうか。	「看護師住宅 立面図」のYEからYAまでの東面全ての外壁となります。
4	仕様書に打継目地のシーリング工事が入っていないが施工無しで宜しいでしょうか。	仕様書No.14の「東面 外壁爆裂部分撤去及び補修工事」1.0式にシーリング工事は含まれております。
5	立面図の赤マークの部分が仮設設置の場所ですか。	「看護師住宅 立面図」のYEからYAまでの設置となります。
6	補修部分は1箇所为宜しいでしょうか。	「看護師住宅 立面図」のYEからYAまでの東面全ての外壁が対象となります。
7	防水施行に対する落下、飛散防止の足場は含まれていますか。	「看護師住宅 立面図」のYEからYAまでの東面の足場は含んでおります。
8	完了後の提出書類ご教示願います。	完了後の提出書類については、任意様式となります。