

「沖縄県立八重山病院HEPAフィルター取替作業に係る契約」に関する
一般競争入札の質問に対する回答

No.	質問事項	回答
1	HEPAフィルターは合板枠ではだめでしょうか。	「契約書及び仕様書」の仕様内容を修正し、再掲しておりますのでご確認ください。
2	HEPAフィルターは酵素殺菌仕様でないとはだめでしょうか。	「契約書及び仕様書」の仕様内容を修正し、再掲しておりますのでご確認ください。
3	手術室4前室のHEPAフィルターは610×915×610ではないでしょうか。	「契約書及び仕様書」の仕様内容を修正し、再掲しておりますのでご確認ください。