

(案)

沖縄県立八重山病院フロン排出抑制法に係る定期点検業務委託 仕様書

1 業務名

令和4年度 沖縄県立八重山病院フロン排出抑制法に係る定期点検業務委託

2 履行場所

沖縄県立八重山病院 沖縄県石垣市字真栄里584番地1

3 履行期間

契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで

4 業務対象施設の名称

沖縄県立八重山病院

5 業務内容

沖縄県立八重山病院における空調機器の定期保守点検(3年に1度)

6 業務目的

定期点検:3年に1度の定期点検【間接法】

※圧縮機が用いられる電動機の定期出力が7.5KW以上の機器を対象とする。

7 業務対象施設の名称、設備機器の種類、数量等

別紙1「沖縄県立八重山病院定期点検リスト」のとおり

8 フロン排出抑制法による定期点検

本業務は定期点検(3年に1回の)を実施することとする。

9 検査作業について

①機能点検

- ・運転状況の確認(運転不可の場合、停止状態で確認)
- ・電気系統(室外機)の確認
- ・冷房系統の確認(冷房漏れ点検に気密検査は含まないこととする。)

②状態点検

- ・異音及び振動(室外機)の確認
- ・パネル(室外機)の確認
- ・熱交換器(室外機)の確認
- ・異音及び振動(室内機)の確認
- ・パネル及びドレンパン(室内機)の確認

沖縄県立八重山病院定期点検リスト

別紙 1

〈HEPAフィルター仕様〉

- ①標準仕様多風量(もしくは低圧損)タイプであること。
- ②合板枠であること。
- ③捕集効率=99.97% at 0.3 μ m スキャンテスト合格品であること。
- ④フィルタの寸法・台数は下記にて提示。※単位:mm

マルチエアコン設置箇所一覧表 (入札対象)

項番	機器番号	設置部署	階数	備考
1	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
2	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
3	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
4	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
5	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
6	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
7	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
8	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
9	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
10	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
11	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
12	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
13	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
14	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
15	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
16	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
17	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
18	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
19	PURY-EP670SDMG4	放射線科	1 階	6系統
20	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
21	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
22	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
23	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
24	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
25	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
26	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
27	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
28	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
29	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
30	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統

31	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
32	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
33	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
34	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
35	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
36	PUHY-EP775SDMG4	諸室	2 階	8 系統
37	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
38	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
39	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
40	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
41	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
42	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
43	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
44	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
45	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
46	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
47	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
48	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
49	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
50	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
51	PUHY-EP500DMG4	諸室	2 階	9 系統
52	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
53	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
54	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
55	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
56	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
57	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
58	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
59	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
60	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
61	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
62	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
63	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
64	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
65	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
66	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
67	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
68	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
69	PUHY-EP630SDMG4	ICU	2 階	1 0 系統
70	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統
71	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統
72	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統
73	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統
74	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統
75	PUHY-EP450DMG4	HCU	2 階	1 1 系統

76	PUHY-EP450SDMG4	HCU	2 階	1 1 系統
77	PUHY-EP450SDMG4	HCU	2 階	1 1 系統
78	PUHY-EP450SDMG4	HCU	2 階	1 1 系統
79	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
80	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
81	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
82	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
83	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
84	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
85	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
86	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
87	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
88	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
89	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
90	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
91	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
92	PURY-EP630SDMG4	検体検査室	2 階	1 2 系統
93	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
94	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
95	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
96	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
97	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
98	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
99	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
100	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
101	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
102	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
103	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
104	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
105	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
106	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
107	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
108	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
109	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
110	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
111	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
112	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
113	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
114	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
115	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
116	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
117	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
118	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統
119	PURY-EP730SDMG4	検査科	2 階	1 3 系統

120	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
121	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
122	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
123	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
124	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
125	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
126	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
127	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
128	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
129	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
130	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
131	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
132	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
133	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
134	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
135	PUHY-EP500DMG4	NICU・GCU	2 階	1 4 系統
136	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
137	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
138	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
139	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
140	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
141	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
142	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
143	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
144	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
145	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
146	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
147	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
148	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
149	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
150	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
151	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
152	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
153	PUHY-EP630SDMG4	産婦人科	2 階	1 5 系統
154	PUHY-EP560DMG4	電気室	2 階	ACP-5系統
155	PUHY-EP560DMG4	電気室	2 階	ACP-5系統